



Số... ..HĐ-XD/PYV

Phiếu KQTN : 26/03/2026

## PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

### 1. Thông tin khách hàng cung cấp:

Đơn vị yêu cầu: Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Camel Việt Nam  
Địa chỉ: Thôn Dục Hạ, Xã Sóc Sơn, TP Hà Nội, Việt Nam  
Tên mẫu thí nghiệm: Phụ gia chống thấm, tác nhân kết nối cho vữa và bê tông CAMEL LATEX

### 2. Thông tin phòng thí nghiệm cung cấp:

Tiêu chuẩn kỹ thuật: TCVN 2096:2015, TCVN9349:2012  
Thiết bị thí nghiệm: Máy kéo bám dính, đồng hồ, bộ thí nghiệm chung...  
Ngày gửi mẫu: 24/03/2026  
Ngày hoàn thành: 21/04/2026

### 3. Kết quả thí nghiệm, nhận xét:

STT	Chỉ tiêu thí nghiệm	Đơn vị	Kết quả	Yêu cầu
1	Dạng sản phẩm	--	Dạng lỏng Màu trắng sữa	Dạng lỏng Màu trắng sữa
2	Tỉ trọng	Kg/lít	1.05	~1.05
3	Độ pH	--	8	≥7

Nhận xét: Mẫu thí nghiệm chỉ tiêu trên đạt yêu cầu kỹ thuật.

### 4. Những người thực hiện, chứng kiến:

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

THÍ NGHIỆM VIÊN

T. PHÒNG THÍ NGHIỆM

GIÁM ĐỐC



Lê Trương Toàn

KS. Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Văn Khắc